

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ НЕДИСТАНЦИОННЫЕ РТП-М (РТП-1М)

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 4С2.574.112 ТО

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

1 Назначение

Регуляторы температуры прямого действия недистанционные РТП-М, РТП-1М (далее – терморегуляторы) предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости стационарных, судовых, тепловозных и промышленных дизелей, газовых двигателей и газомотокомпрессоров.

2 Устройство и принцип работы

2.1 Крышка 8 (прил. 1) терморегулятора, нижняя часть которой служит седлом для клапана 2 в положении ПЕРЕПУСК ЗАКРЫТ, соединена через прокладку 12 болтами 13 с корпусом 1.

Перемещение клапана 2 осуществляется двумя датчиками температуры 16 с твердым наполнителем, один из которых опирается на клапан 2, а другой на упор 3. Гильза 4, имеющая пазы и завальцованный в ней упор 11, опирается на пружину перегрузки 7, установленную на упор 15, который опирается на пружинное кольцо 6.

Возврат клапана в начальное положение осуществляет пружина возврата 5, опирающаяся на упор 14 и клапан 2. При необходимости ручное управление осуществляется винтом настройки 10. При герметизации винта служит кольцо 9.

2.2 Терморегуляторы для своей работы не требуют внешнего источника энергии.

Принцип действия терморегуляторов основан на перемещении клапана в зависимости от изменения объема заполнителя термочувствительного элемента пропорционально регулируемой температуре.

Автоматическое поддержание заданного значения регулируемой температуры производится по способу перепуска. Соотношение количества охлаждающей среды в линиях перепуска и холодильника определяется регулируемой температурой.

При повышении температуры охлаждающей среды, выходящей (входящей) из дизеля (в дизель), регулирующей орган, перемещаемый термочувствительным элементом вследствие увеличения объема заполнителя, изменяет гидравлическое сопротивление в линиях перепуска и холодильника.

При этом расход охлаждающей среды через холодильник

увеличивается, а в линиях перепуска уменьшается. Соотношение расходов изменяется до тех пор, пока регулируемая температура не примет заданного значения.

При понижении температуры охлаждающей среды, выходящей (входящей) из дизеля (в дизель), объем заполнителя термочувствительного элемента уменьшается, и восстановление заданного температурного режима дизеля происходит под действием пружины возврата, перемещающей регулирующий орган в положение, при котором гидравлическое сопротивление в линии перепуска уменьшается, а в линии холодильника увеличивается.

3 Указания мер безопасности

3.1 К работам по монтажу, проверке и эксплуатации терморегуляторов должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию.

3.2 При давлении в магистрали не допускается производить какие-либо работы по устранению дефектов терморегуляторов, замену терморегуляторов, присоединение и отсоединение от подводящих магистралей.

3.3 При снятии консервационной смазки тампонами, смоченными в растворителе, должны быть соблюдены правила безопасности и промышленной санитарии, установленные для этих веществ (ГОСТ 9.014).

4 Подготовка к работе

4.1 Распаковку терморегуляторов производите в следующем порядке:

- осторожно откройте крышку ящика;
- освободите документацию и терморегуляторы от упаковочного материала;
- произведите наружный осмотр;
- проверьте комплектность изделия согласно паспорту;
- удалите консервационную смазку, протерев поверхности терморегуляторов тампонами, смоченными в растворителе, или обтирочным сухим материалом.

4.2. Место установки терморегуляторов должно обеспечивать условия для их обслуживания и монтажа.

4.3 Трубопровод, предназначенный для монтажа терморегулятора, должен иметь диаметр условного прохода, равный DN терморегулятора.

4.4 Рабочее положение терморегуляторов – любое.

4.5 Габаритные размеры терморегуляторов приведены в прил. 2.

4.6 Терморегуляторы монтируются на трубопроводе с помощью

фланцев по ГОСТ 1536 таким образом, чтобы буквы на корпусе соответствовали направлению потоков: Х – трубопровод холодильника, П – перепуска, Д – входа (выхода) в дизель (из дизеля).

5 Порядок работы

5.1 Перед включением терморегуляторов в работу убедитесь в правильности монтажа и проверьте на герметичность гидравлическим давлением, равным максимальному в системе охлаждения или смазки, но не более 1 МПа (10 кгс/см²), места соединения с трубопроводом.

5.2 Терморегуляторы отрегулированы и настроены на заданную температуру фиксированной настройки на заводе-изготовителе.

5.3 После запуска и прогрева дизеля контролируется температура воды, масла при различных нагрузках.

Если значение регулируемой температуры выходит за допустимый предел, винтом настройки подрегулируйте терморегуляторы, после чего узел настройки опломбируйте.

5.4 При выходе из строя датчиков температуры (до замены датчиков температуры) поддерживать заданный температурный режим при необходимости можно вручную при помощи регулировочного винта.

5.5 Для замены вышедших из строя датчиков температуры на запасные, поставляемые по требованию заказчика:

- снять крышку 8 вместе с клапаном 2 и датчиками 16, предварительно открутив болты (гайки) 13, при снятии не повредить прокладку 12;
- вращением ручки 17 по часовой стрелке вернуть винт настройки 10 до упора;
- нажав на упор 3 и повернув его в пазах гильзы 4, постепенно ослабляя пружину 5, снять упор 3 с вышедшими из строя датчиками 16;
- извлечь вышедшие из строя датчики 16;
- установить исправные датчики 16;
- нажать на упор 3 и повернуть его в пазах гильзы 4;
- вращением ручки 17 против часовой стрелки установить зазор между клапаном 2 и крышкой 8, равный величине хода клапана; повернуть ручку 17 на пол-оборота;
- проверить целостность уплотнительной прокладки 12, при необходимости заменить;
- установить крышку 8 с клапаном 2 и исправными датчиками 16 в корпус 1, закрепив её болтами (гайками) 13;
- вращением ручки 17 провести поднастройку терморегулятора по термометрам;
- опломбируйте терморегуляторы.

6 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Регулируемая температура выше заданного предела регулирования	Изменилась настройка регулятора	Вращением винта настройки против часовой стрелки установите необходимую температуру настройки
	Вышел из строя термодатчик	Замените термодатчик
	Засорился клапан	Снимите крышку 8 (см. прил. 1) с клапаном 2 и прочистите клапан
Регулируемая температура ниже заданного предела регулирования	Изменилась настройка регулятора	Вращением винта настройки по часовой стрелке установите необходимую температуру настройки
	Засорился клапан	Снимите крышку 8 (см. прил. 1) с клапаном 2 и прочистите клапан

Примечания

В случае выхода из строя датчиков и с целью предотвращения перегрева дизелей можно поддерживать температурный режим вручную или перенаправить весь поток масла через холодильник, для чего:

1 Для перенаправления потока через холодильник нужно снять заводскую пломбу, вывернуть ручку настройки против часовой стрелки приблизительно на 15-20 мм.

2 Нужный температурный режим в приборах можно поддерживать вращением ручки настройки в ту или другую сторону: если температуру масла нужно уменьшить, ручку настройки вращать против часовой стрелки, если увеличить – вращать по часовой стрелке.

7.1 Терморегуляторы в упаковке и без упаковки должны храниться в закрытых помещениях при следующих условиях:

РТП-65-1М – при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С;

РТП-М – при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С;

РТП-65-1М и РТП-М для тепловозных САРТ – при температуре от -60 до +60 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 35 °С.

В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию деталей терморегуляторов.


7.2 Терморегуляторы в упаковке могут транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного попадания влаги.

7.3 Терморегуляторы должны быть подвергнуты консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014 для условий хранения группы 2.

7 Правила хранения, транспортирования и консервации


Приложение 1

Устройство терморегуляторов



Приложение 2

Габаритные и присоединительные размеры терморегуляторов



Обозначение	Размеры, мм								
	DN	D1	D2	H	L	C	d	K	n
РТП-65-1М	65	155	123	412	250	157	15	155	6
РТП-80-М	80	170	138	465	300	172	15	185	8
РТП-100-М	100	190	158	490	310	202	15	216	8
РТП-125-М	125	215	183	540	360	240	15	266	10
РТП-150-М	150	240	208	600	430	280	15	197	12

Габаритные и присоединительные размеры терморегулятора РТП-65-1М с корпусными деталями из алюминия

